



GRUPPO

 CAP

Impianto di depurazione di Carpiano



Costruito negli anni 1990/1991

Entrato in esercizio nel 1991

Dati tecnici

- Acque reflue ingresso: 890 mc/giorno;
- COD totale ingresso: 380 kg/giorno;
- N. abitanti asserviti: 3.000 A.E.

Caratteristiche dell'impianto

- Una linea acqua composta da sgrigliatura, dissabbiatura, sollevamento, staccatura, denitrificazione, ossidazione biologica, sedimentazione finale, clorazione.
- Una linea fanghi composta da ispessimento e disidratazione fanghi.